Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l	395.0			313.0		266.0		335.0			405.0		437.0		418.0			500.0		438.0		322.0			249.0			256.0	283.0			355.2
DBO5	mg/l						155							270							270								165				215
Phosphore total	mg/l	6.31			4.25		3.78		5.12			5.69		6.38		7.04			7.61		7.08		5.00			3.41			3.62	4.48			5.37
Orthophosphate	mg/l						1.69							2.44							2.59								1.65				2.09
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l						17.30							27.50							30.80								16.00				22.90
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l						78.30							125.00							128.00								85.90				104.30
DCO/DBO							1.7							1.6							1.6								1.6				1.6
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l						1.16							0.51							0.52								1.65				0.96
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l						0.21							0.12							0.12								0.28				0.18

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l	395.0			313.0		266.0		335.0			405.0		437.0		418.0			500.0		438.0		322.0			249.0			256.0	283.0			355.2
DBO5	mg/l						155							270							270								165				215
Phosphore total	mg/l	6.31			4.25		3.78		5.12			5.69		6.38		7.04			7.61		7.08		5.00			3.41			3.62	4.48			5.37
Orthophosphate	mg/l						1.69							2.44							2.59								1.65				2.09
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l						17.30							27.50							30.80								16.00				22.90
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l						78.30							125.00							128.00								85.90				104.30
DCO/DBO							1.7							1.6							1.6								1.6				1.6
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l						1.16							0.51							0.52								1.65				0.96
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l						0.21							0.12							0.12								0.28				0.18

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																		60.0	78.0	78.0	78.0	76.0										74.0
DCO	mg/l	164.0			128.0		118.0		140.0			140.0		193.0		178.0			168.0		187.0		168.0			129.0			136.0	133.0			152.5
DBO5	mg/l						64							105							100								76				86
Phosphore total	mg/l	2.11			1.43		1.60		1.71			1.71		3.16		2.44			1.99		2.50		2.63			1.68			1.94	1.72			2.05
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l						29.70							56.90							45.90								25.10				39.40
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l	7.5			3.5	5.0	6.5	4.5	4.5			6.0	4.0	8.5	9.0	8.5			4.5	8.0	8.0	8.5	16.5			5.5	8.5	3.5	6.0	4.0			6.7
DCO	mg/l	29.0			20.0		22.0		31.0			32.0		35.0		35.0			33.0		42.0		50.0			21.0			30.0	26.0			31.2
DBO5	mg/l						6							7							6								6				6
Phosphore total	mg/l	0.35			0.15		0.28		0.28			0.39		0.41		0.63			0.51		0.56		0.66			0.20			0.34	0.29			0.39
Orthophosphate	mg/l						0.17							0.29							0.36								0.18				0.25
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l						3.89							6.69							2.37								2.21				3.79
DOC	mg/l						7.44							10.50							22.80								8.31				12.26
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l						22.50							39.60							43.40								21.40				31.73
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l						0.21							0.41							0.21								0.24				0.27

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.50	0.30	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	0.10	-0.90	0.50	0.50	0.50	0.60	0.30	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.40	0.70	0.60	0.60	0.60	0.50	0.60	0.70	1.10	-0.90

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	21.00	1.40	5.40	1.10	0.60	13.00	2.50	0.60	1.30	2.90	0.60	21.00	11.40	21.00	7.80	11.90	2.10	1.20	5.90	4.30	6.70	19.90	5.50	0.80	2.30	7.90	1.30	6.50	1.40	1.10	1.10	21.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	1.00	0.50	1.10	0.50	0.50	1.80	0.60	0.50	0.60	0.70	0.50	1.30	3.10	8.10	1.50	2.20	0.90	0.80	1.40	1.80	2.30	3.30	0.70	0.90	1.00	1.80	0.80	1.30	0.70	1.00	1.10	1.43
Ammonium NH4 Lange Min	mg/l	8.10	2.80	2.00	1.80	3.90	3.90	8.40	9.00	7.20	8.70	7.40	8.80	9.50	23.60	20.00	19.70	14.10	7.50	7.90	11.00	12.70	6.20	1.60	13.70	2.50	1.80	5.00	15.40	7.60	7.70	11.70	1.60
Ammonium NH4 Lange Max	mg/l	32.10	28.70	26.10	20.50	28.70	56.90	29.50	26.80	44.40	40.00	30.30	29.10	58.40	54.00	54.10	93.00	38.80	31.60	66.10	59.00	57.70	52.90	14.10	16.90	28.00	28.60	21.50	44.40	26.00	45.70	29.00	93.00
Ammonium NH4 Lange Moyen	mg/l	19.50	18.20	13.90	12.40	15.90	25.00	18.00	17.60	24.30	20.90	17.10	18.30	35.60	36.30	34.10	39.60	25.70	19.00	30.90	33.20	34.00	31.90	6.40	15.10	17.90	11.00	14.50	25.70	17.20	27.50	19.40	22.45

Sortie déc. lamellaire

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	1.90	1.20	1.10	1.00	0.00	3.80	6.10	6.70	6.80	7.00	6.80	-5.00	6.80	7.60	7.70	7.70	7.30	6.90	6.80	7.40	7.30	3.80	2.30	6.00	2.40	2.20	4.10	5.70	4.80	4.60	5.10	-5.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	2.40	2.30	2.20	105.00	105.00	9.00	8.20	8.40	8.60	8.00	7.90	105.00	8.00	8.20	8.20	8.30	8.30	7.80	7.80	7.90	8.00	7.80	5.60	6.10	6.90	6.30	6.30	6.70	6.40	6.30	6.30	105.00
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	2.20	2.10	1.90	73.30	10.20	7.70	7.60	7.60	7.80	7.50	7.30	7.30	7.80	8.00	8.00	8.00	7.80	7.40	7.30	7.70	7.70	7.00	4.00	5.90	6.00	4.70	5.50	6.20	5.60	5.90	5.80	8.67

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	6.80	4.90	3.60	3.40	0.00	5.70	9.30	10.10	11.10	11.90	11.30	-5.00	12.30	15.00	16.30	15.80	14.40	12.20	12.60	15.60	14.10	5.90	3.50	10.70	3.60	3.30	6.60	10.20	8.00	8.20	9.00	-5.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	9.30	8.90	8.10	105.00	105.00	17.40	14.80	16.20	18.50	15.80	15.80	105.00	19.30	19.80	20.00	20.60	20.60	17.00	19.60	20.50	20.10	19.40	9.10	11.00	13.70	12.40	11.50	14.70	13.30	14.60	14.10	105.00
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	8.00	8.00	6.80	74.30	14.10	13.60	12.90	13.50	15.00	13.80	13.50	13.90	17.50	18.70	18.90	19.30	17.50	15.00	15.70	18.40	18.00	15.30	6.20	10.20	10.70	8.10	9.50	12.30	10.30	12.60	12.00	15.28

Cellule 6

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

Sortie biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																