Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	10632	5381	5006	5085	5093	5042	8135	8096	5043	5704	5199	5274	5260	4724	5366	5176	13316	17838	6340	6118	14141	6226	12627	11155	15006	6619	5834	5943	6298	6098	6209	233984
Température moyenne	°C	20.8	20.5	20.4	20.3	20.4	20.4	20.1	20.0	19.8	19.8	19.5	19.4	19.4	19.6	19.6	19.5	18.5	17.1	18.3	18.7	17.7	18.0	17.2	16.9	16.2	17.4	17.1	17.5	17.6	17.4	17.3	18.8
Température minimale atteinte	°C	20.0	19.6	19.4	19.2	19.5	19.4	18.9	18.5	18.9	18.9	18.4	18.5	18.0	0.0	18.7	18.6	16.5	15.2	16.8	15.1	16.1	16.8	13.6	15.0	14.7	16.2	11.3	16.4	16.8	16.3	16.0	0.0
Température maximale atteinte	°C	21.7	21.1	20.9	21.2	21.1	21.2	20.8	21.6	20.5	20.3	20.3	20.1	20.2	20.3	20.2	20.0	19.7	19.1	19.5	19.7	19.3	19.3	18.8	18.0	17.8	18.4	18.5	18.6	18.4	18.0	18.1	21.7
Analyses																																	
pH des eaux					7.88	7.96		7.84				8.14		8.04					7.98			8.00				7.85			8.01				7.97
Conductivité	uS				1339	1735		895				1081		2170					761			792				660			1678				1235
Mesures																																	
pH moyen		7.97	8.03	7.74	7.53	7.68	7.70	7.41	7.39	7.51	7.46	7.24	7.51	7.45	7.71	7.48	7.36	7.47	7.49	7.66	7.62	7.51	7.42	7.56	7.56	7.46	7.62	7.47	7.52	7.54	7.58	7.57	7.56
pH minimal atteint		7.10	7.40	7.30	7.00	7.30	7.30	6.80	6.90	6.80	7.00	6.60	7.10	6.50	0.00	6.90	6.90	7.10	7.00	6.10	5.80	6.70	6.20	6.50	7.10	7.00	6.70	7.00	7.10	7.20	6.80	7.20	0.00
pH maximal atteint		8.60	8.70	8.30	8.30	8.20	8.30	8.30	8.00	8.20	7.90	8.00	9.30	8.00	8.20	8.00	8.00	8.00	8.10	8.90	8.10	8.00	8.40	8.10	7.90	8.00	8.10	8.10	8.10	8.10	8.20	8.20	9.30

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3														373																		373

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3																																
Température moyenne	°C	20.7	20.3	20.3	20.2	20.2	20.2	20.0	19.4	19.5	19.4	19.1	19.0	19.0	19.3	19.3	19.2	18.3	16.5	17.5	18.3	17.5	17.2	16.8	16.1	15.8	16.8	17.1	17.2	17.2	17.1	16.9	18.4
Température minimale atteinte	°C	19.8	19.8	19.8	19.7	19.8	19.8	19.4	18.7	19.1	19.0	18.7	18.6	18.5	16.0	18.9	18.8	17.0	15.3	16.2	13.6	16.3	16.5	14.9	15.1	14.6	16.0	12.4	16.8	16.8	16.7	16.5	12.4
Température maximale atteinte	°C	21.1	20.7	20.6	20.5	20.5	20.5	20.4	20.1	19.7	19.9	19.4	19.4	19.5	19.6	19.6	19.4	19.2	18.0	18.8	18.8	18.8	18.2	18.2	17.0	17.1	17.5	17.6	17.7	17.6	17.5	17.3	21.1
Mesures																																	
pH moyen		7.80	7.80	7.70	7.60	7.60	7.60	7.50	7.60	7.60	7.60	7.60	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.60	7.50	7.70	7.60	7.40	7.40	7.40	7.40	7.30	7.40	7.50	7.50	7.50	7.50	7.40	7.57
pH minimal atteint		7.50	7.60	7.50	7.50	7.50	7.50	7.40	7.40	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	6.80	7.60	7.60	7.40	7.30	7.40	7.40	7.30	7.20	7.30	7.20	7.10	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	6.80
pH maximal atteint		8.10	8.10	7.90	7.80	7.70	7.80	7.60	7.80	7.80	7.90	7.80	7.80	7.80	8.00	7.90	7.80	7.80	7.90	8.00	7.80	7.70	7.70	7.70	7.60	7.60	7.70	7.80	7.70	7.80	7.60	7.70	8.10

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	10632	5381	5006	5085	5093	5042	8135	8096	5043	5704	5199	5274	5260	5097	5366	5176	13316	17838	6340	6118	14141	6226	12627	11155	15006	6619	5834	5943	6298	6098	6209	234357
Température moyenne	°C																																

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Température minimale atteinte	°C																																
Température maximale atteinte	°C																																
Analyses																																	
pH des eaux					7.94	7.95		7.97				8.10		8.01					7.85			7.99				7.87			8.00				7.96
Conductivité	uS				1295	1659		1113				1137		1682					742			881				729			1463				1189
Mesures																																	
pH moyen																																	
pH minimal atteint																																	
pH maximal atteint																																	

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3	8935	6080	5531	5378	5527	5279	7150	7489	5609	5879	5318	5418	5333	5304	5488	5713	10268	13158	6957	6029	10818	6414	9816	9300	11394	7004	6207	6302	5958	6019	5760	216835
Analyses																																	
pH des eaux																																	
Conductivité	uS																																

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3																																

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3																																

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3																																

Cellule 6

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3																																

Sortie biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Données générales																																	
Volume traité	m3																																
Analyses																																	
pH des eaux																																	
Conductivité	uS																																