Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Je 31	Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l		412.0	405.0			426.0		381.0		418.0			238.0		254.0		309.0			403.0		385.0		385.0			591.0		341.0		323.0	376.5
DBO5	mg/l								205														215							175			198
Phosphore total	mg/l		4.49	4.82			5.50		4.17		4.45			2.60		3.17		3.71			4.53		4.42		4.26			5.25		3.41		3.19	4.14
Orthophosphate	mg/l		1.97						1.73							1.54							2.18							1.80			1.84
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l		23.40						17.30							15.20							23.90							18.70			19.70
DOC	mg/l																													31.90			31.90
Carbone organique Total (TOC)	mg/l		92.50						93.80							67.00							92.40							77.40			84.62
DCO/DBO									1.9														1.8							1.9			1.9
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l		1.16						1.23							2.58							1.16							1.55			1.54
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l		0.20						0.15							0.22							0.19							0.19			0.19

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Je 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l		56.0	60.0			73.0	64.0	64.0	51.0	50.0			68.0	60.0	40.0	49.0	51.0			70.0	69.0	61.0	61.0	58.0			100.0	66.0	59.0	65.0	53.0	61.3
DCO	mg/l		155.0	155.0			171.0		138.0		152.0			132.0		119.0		127.0			164.0		153.0		156.0			185.0		159.0		140.0	150.4
DBO5	mg/l								76														84							86			82
Phosphore total	mg/l		1.43	1.53			1.75		1.73		1.62			1.51		1.27		1.33			1.63		1.75		1.52			2.16		1.71		1.62	1.61
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l		21.50						22.00							15.90							26.60							19.90			21.18
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Je 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l		3.0	5.5			6.5	5.5	11.0	7.5	4.0			10.0	12.5	6.5	4.5	9.0			5.0	10.5	7.5	9.0	7.5			20.0	11.0	7.5	16.5	11.0	8.7
DCO	mg/l		20.9	22.8			25.2		32.8		26.3			24.5		23.5		29.0			23.5		27.5		25.7			50.2		28.0		32.9	28.1
DBO5	mg/l								10														6							7			8
Phosphore total	mg/l		0.24	0.33			0.32		0.49		0.30			0.42		0.30		0.37			0.40		0.40		0.36			0.64		0.36		0.48	0.39
Orthophosphate	mg/l		0.12						0.14							0.09							0.14							0.11			0.12
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l		0.24						2.32							0.27							0.93							1.66			1.08
DOC	mg/l		5.87						7.02							5.36							6.49							5.82			6.11
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l		21.40						21.30							16.20							25.00							15.80			19.94

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Je 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l		0.04						0.25							0.09							0.20							0.28			0.17

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Je 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Je 31	Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	8.30	8.80	10.60	10.60	14.50	13.40	13.00	11.90	6.10	7.30	14.00	9.90	2.70	2.60	7.50	8.90	5.00	-4.90	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-4.90
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	30.10	29.90	41.80	37.70	38.00	40.10	38.00	12.00	29.20	35.60	39.30	45.70	105.00	28.70	23.10	33.50	38.70	18.80	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	105.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	19.60	17.90	26.50	27.70	23.10	26.20	26.00	24.30	20.70	23.20	28.50	28.20	17.70	13.60	17.00	21.90	24.50	15.60	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	19.26
Ammonium NH4 Lange Min	mg/l	7.40	4.80	9.70	14.10	12.20	11.80	13.20	10.60	7.00	0.60	11.20	8.90	4.30	2.40	6.70	7.20	10.30	9.90	9.90	9.20	13.00	0.00	12.90	8.40	12.10	11.50	8.50	11.80	0.30	0.50	14.20	0.00
Ammonium NH4 Lange Max	mg/l	27.80	96.20	42.90	36.20	34.40	36.30	37.10	10.70	27.00	30.00	44.70	46.90	24.70	71.00	20.20	31.00	43.10	32.40	47.30	29.20	55.10	46.00	61.50	30.20	33.60	38.80	69.50	31.10	18.20	39.70	34.90	96.20
Ammonium NH4 Lange Moyen	mg/l	17.30	17.60	24.20	24.10	20.50	23.40	24.90	23.30	18.80	18.80	26.20	23.70	13.80	12.20	15.00	18.50	26.10	22.70	18.50	18.10	28.40	22.60	24.30	23.00	24.30	25.50	20.20	21.90	14.90	28.20	26.40	21.53

Sortie déc. lamellaire

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Je 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Je 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.20	0.20	0.60	0.00	0.00	0.20	0.20	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.50	0.20	0.60	1.70	2.10	4.00	2.30	0.60	3.20	1.30	1.60	2.20	5.50	4.50	0.50	1.10	3.90	3.30	2.30	1.80	5.10	2.10	7.70	1.10	3.30	4.40	8.40	5.40	4.30	6.80	4.80	8.40
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.10	0.10	0.10	0.80	0.60	1.40	1.00	2.50	0.70	0.30	0.80	1.00	1.70	1.00	0.10	0.30	1.10	1.10	0.40	0.30	1.20	0.40	2.40	0.10	1.30	1.50	3.70	2.00	1.10	1.90	1.00	1.03
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	10.20	10.30	10.80	13.00	11.60	12.00	11.70	10.10	9.10	11.10	0.90	10.40	3.60	3.20	7.20	7.90	0.70	10.70	10.70	10.30	10.20	10.70	0.90	10.90	11.00	10.20	7.80	8.30	8.40	5.30	8.50	0.70
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	12.80	13.20	14.40	14.50	14.10	14.10	13.90	10.10	12.30	13.50	14.30	14.60	10.80	10.80	11.70	12.40	12.80	12.90	13.00	13.00	14.30	13.70	12.30	13.10	12.70	13.10	13.20	11.70	11.50	10.30	11.50	14.60
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	11.60	11.80	12.70	13.80	13.00	13.10	13.00	11.90	11.30	12.20	13.00	13.00	8.50	8.10	9.80	11.00	9.30	12.20	11.80	11.50	12.30	12.40	11.10	12.10	11.90	11.90	10.10	10.60	9.60	8.60	10.70	11.42

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Je 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.20	0.20	1.60	0.00	0.10	0.30	0.30	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.20	0.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.70	0.80	2.40	11.20	1.20	4.40	2.30	1.60	3.20	0.90	1.60	2.90	6.00	5.50	1.10	1.70	5.00	3.30	1.80	2.30	4.60	0.70	4.40	0.90	6.70	3.60	7.90	5.20	7.00	15.40	14.70	15.40
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.40	0.30	0.70	1.40	0.50	1.30	1.00	2.00	0.80	0.50	0.90	1.20	1.10	1.20	0.30	0.50	1.10	1.20	0.40	0.30	1.30	0.20	1.10	0.20	1.60	1.70	3.40	2.00	2.20	6.10	4.30	1.33
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	15.90	15.50	17.70	24.00	20.20	19.90	17.00	16.50	14.40	17.30	2.70	16.60	6.30	5.50	10.40	13.30	1.60	18.10	16.30	14.90	16.70	18.60	2.10	19.30	20.10	19.50	12.40	12.70	13.00	10.40	16.70	1.60
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	23.10	25.10	30.10	30.50	28.40	28.70	27.70	16.50	21.90	26.30	29.70	31.80	17.80	18.50	20.60	23.10	25.90	25.70	26.00	26.10	34.00	29.10	23.90	27.20	25.40	28.20	28.50	22.10	22.20	18.80	26.60	34.00
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	19.70	20.40	23.70	27.60	24.50	24.90	24.70	21.70	19.30	21.90	24.90	25.30	13.60	12.90	16.30	19.10	16.70	23.10	21.50	20.80	24.20	24.30	20.00	23.40	22.70	23.50	18.40	18.80	16.90	14.90	22.20	21.03

Cellule 6

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Je 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

Cellule 6

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Je 31	Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

Sortie biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28	Ma 29	Me 30	Je 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																