Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29			Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l		159.0		131.0		243.0			327.0		189.0		187.0			223.0		209.0		231.0			296.0		254.0		148.0					216.4
DBO5	mg/l				62							90							110							130							98
Phosphore total	mg/l		1.68		1.31		2.52			3.37		2.09		1.85			2.46		2.54		2.64			2.98		2.90		1.52					2.32
Orthophosphate	mg/l				0.74							1.16							1.38							1.37							1.16
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l				5.81							10.10							12.60							10.60							9.78
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l				35.50							43.20							51.90							62.70							48.33
DCO/DBO					2.1							2.1							1.9							2.0							2.0
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l				2.23							2.16							2.13							1.50							2.00
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l				0.11							0.15							0.21							0.17							0.16

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29			Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l		159.0		131.0		243.0			327.0		189.0		187.0			223.0		209.0		231.0			296.0		254.0		148.0					216.4
DBO5	mg/l				62							90							110							130							98
Phosphore total	mg/l		1.68		1.31		2.52			3.37		2.09		1.85			2.46		2.54		2.64			2.98		2.90		1.52					2.32
Orthophosphate	mg/l				0.74							1.16							1.38							1.37							1.16
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l				5.81							10.10							12.60							10.60							9.78
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l				35.50							43.20							51.90							62.70							48.33
DCO/DBO					2.1							2.1							1.9							2.0							2.0
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l				2.23							2.16							2.13							1.50							2.00
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l				0.11							0.15							0.21							0.17							0.16

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29			Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l		65.0	44.0	36.0	38.0	41.0			64.0	58.0	54.0	42.0	50.0			44.0	48.0	40.0	52.0	44.0			60.0	61.0	61.0	54.0	59.0					50.8
DCO	mg/l		114.0		79.0		111.0			153.0		106.0		91.1			121.0		105.0		122.0			137.0		129.0		94.3					113.5
DBO5	mg/l				34							48							52							62							49
Phosphore total	mg/l		1.53		0.85		1.47			1.93		1.26		1.25			1.57		1.47		1.59			2.06		1.98		1.45					1.53
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l				5.46							13.40							13.20							11.60							10.92
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29			Valeur mens.
Analyses																																	
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29			Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l		12.0	6.5	5.0	5.5	2.0			8.0	10.0	6.0	3.5	4.0			3.0	6.0	3.5	6.0	6.0			4.5	10.0	8.0	7.0	10.0					6.3
DCO	mg/l		29.4		26.9		20.9			29.8		25.3		21.0			21.1		22.0		27.0			25.1		29.9		29.6					25.7
DBO5	mg/l				12							9							4							9							9
Phosphore total	mg/l		0.32		0.19		0.27			0.41		0.30		0.22			0.27		0.29		0.43			0.40		0.41		0.35					0.32
Orthophosphate	mg/l				0.03							0.07							0.16							0.17							0.11
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l				1.92							2.23							0.63							1.06							1.46
DOC	mg/l				5.98							5.25							4.34							5.14							5.18
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l				4.91							10.30							12.00							11.50							9.68
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l				0.12							0.35							0.18							0.22							0.22

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29			Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29			Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.70	0.60	0.60		0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.40	0.60	0.60	0.60	0.60	0.90	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.70			0.40

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29			Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	6.90	5.70	8.60		8.00	1.40	6.40	3.80	1.60	6.60	5.40	1.10	1.90	20.70	2.80	2.20	6.90	2.00	5.20	11.80	9.30	1.70	1.20	13.00	4.70	4.70	3.80	20.70	3.50			20.70
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	1.50	1.50	2.40		2.70	0.70	1.40	1.00	0.80	2.30	1.80	0.70	0.80	3.20	1.20	1.00	2.50	0.90	1.60	3.90	1.70	0.90	0.80	3.50	1.00	1.50	1.40	1.40	1.60			1.63
Ammonium NH4 Lange Min	mg/l	3.40	0.70	0.30		0.30	1.20	0.20	0.60	1.50	0.40	0.20	0.30	1.00	0.30	0.40	0.40	0.30	0.20	0.20	0.20	0.40	0.60	0.40	0.30	3.70	3.10	2.60	3.00	2.30			0.20
Ammonium NH4 Lange Max	mg/l	30.50	15.60	27.20		27.70	14.80	29.70	24.70	21.20	26.00	24.00	16.10	17.80	23.50	15.60	14.40	28.80	16.20	11.50	37.10	37.70	20.00	20.40	43.10	20.70	30.10	18.20	29.40	25.60			43.10
Ammonium NH4 Lange Moyen	mg/l	17.60	7.30	14.20		14.50	10.40	14.30	15.00	14.60	15.70	10.60	11.10	7.20	10.20	9.20	10.10	14.50	11.00	8.00	19.70	17.20	13.10	14.20	23.10	13.80	12.00	6.60	11.20	9.50			12.71

Sortie déc. lamellaire

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29			Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29			Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20			0.20
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20			0.20
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20			0.20
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	5.10	3.10	3.10		3.70	4.50	4.60	4.90	5.00	3.00	2.90	4.40	2.40	2.60	4.10	4.20	3.80	0.00	4.20	4.10	4.40	5.60	5.30	5.40	3.40	3.50	2.70	3.90	3.30			0.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	6.50	6.00	6.30		6.40	6.10	6.60	6.50	6.30	6.30	6.30	6.10	6.00	6.00	6.10	5.70	6.10	9.00	7.30	10.00	9.10	8.70	8.30	8.70	8.40	8.10	7.20	8.00	7.90			10.00
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	5.90	4.70	5.50		5.60	5.40	5.70	5.70	5.60	5.50	5.00	5.30	4.20	4.90	5.00	5.10	5.20	6.50	5.60	7.90	7.60	6.90	6.90	7.70	6.60	5.60	4.50	5.80	5.70			5.77

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29			Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29			Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20			0.20
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20			0.20
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20			0.20
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	10.50	6.80	5.80		7.00	9.00	9.30	9.40	9.70	5.80	5.40	8.80	4.50	4.30	7.20	8.40	7.20	0.00	6.20	6.80	6.70	8.30	8.60	8.10	5.80	5.60	4.90	6.70	5.10			0.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	17.80	14.50	16.20		17.00	14.60	18.90	18.00	16.70	17.30	16.60	15.00	14.40	15.50	15.60	13.70	17.50	16.10	11.50	20.40	18.10	17.20	15.80	19.00	17.30	16.80	13.70	17.50	17.40			20.40
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	13.80	9.60	12.30		12.60	11.60	13.40	13.10	13.00	13.10	11.20	11.60	9.10	11.20	10.90	11.00	12.60	11.30	8.50	13.70	13.40	12.10	12.10	15.20	12.30	10.00	7.80	10.40	11.00			11.71

Cellule 6

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29			Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20			0.20
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20			0.20
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20			0.20

Sortie biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Sa 1	Di 2	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Sa 8	Di 9	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Sa 15	Di 16	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Sa 22	Di 23	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Sa 29			Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																