Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28				Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l	383.0		347.0			292.0		334.0		298.0			368.0		377.0		255.0			341.0		225.0		284.0								318.5
DBO5	mg/l	220							180							200							125										181
Phosphore total	mg/l	5.35		4.88			4.37		4.38		4.83			5.15		5.10		4.21			5.22		3.35		3.84								4.61
Orthophosphate	mg/l	1.90							1.88							1.85							1.63										1.81
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l	19.00							19.20							19.70							13.20										17.78
DOC	mg/l															91.20																	91.20
Carbone organique Total (TOC)	mg/l	88.30							80.10														60.90										76.43
DCO/DBO		1.7							1.9							1.9							1.8										1.8
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l	0.94							1.74							1.26							1.92										1.46
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l	0.13							0.19							0.17							0.17										0.16

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28				Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l	383.0		347.0			292.0		334.0		298.0			368.0		377.0		255.0			341.0		225.0		284.0								318.5
DBO5	mg/l	220							180							200							125										181
Phosphore total	mg/l	5.35		4.88			4.37		4.38		4.83			5.15		5.10		4.21			5.22		3.35		3.84								4.61
Orthophosphate	mg/l	1.90							1.88							1.85							1.63										1.81
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l	19.00							19.20							19.70							13.20										17.78
DOC	mg/l															91.20																	91.20
Carbone organique Total (TOC)	mg/l	88.30							80.10														60.90										76.43
DCO/DBO		1.7							1.9							1.9							1.8										1.8
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l	0.94							1.74							1.26							1.92										1.46
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l	0.13							0.19							0.17							0.17										0.16

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l	172.0		178.0			156.0		161.0		149.0			159.0		154.0		130.0			152.0		123.0		135.0								151.7
DBO5	mg/l	96							90							84							72										86
Phosphore total	mg/l	2.50		2.58			2.49		2.08		2.20			2.07		2.09		1.70			1.99		1.85		1.81								2.12
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l	23.30							19.00							20.10							13.10										18.88
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l	8.5	16.0	7.0			25.0	10.5	7.5	5.5	4.5			5.0	17.0	9.0	17.0	3.0			6.5	17.5	4.5	4.5	3.5								9.6
DCO	mg/l	36.0		35.0			49.0		31.0		29.0			28.0		35.0		32.0			31.0		30.0		28.0								33.1
DBO5	mg/l	8							7							8							6										7
Phosphore total	mg/l	0.48		0.46			0.72		0.35		0.34			0.36		0.53		0.24			0.40		0.36		0.31								0.41
Orthophosphate	mg/l	0.33							0.25							0.37							0.29										0.31
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l	0.45							0.50							0.50							0.63										0.52
DOC	mg/l	8.87							8.48							9.03							7.59										8.49
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l	18.60							15.90							16.50							11.30										15.57
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l	0.17							0.17							0.15							0.20										0.17

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28				Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80				0.80

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28				Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80				0.80
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80				0.80
Ammonium NH4 Lange Min	mg/l	8.30	6.40	8.40	5.40	7.60	2.40	0.30	8.20	8.60	12.70	10.30	10.20	7.90	11.70	10.30	2.60	7.00	9.10	10.80	9.30	0.80	1.70	7.20	9.70	9.70	12.20	9.50	9.20				0.30
Ammonium NH4 Lange Max	mg/l	28.30	28.80	63.00	57.50	28.00	29.00	30.00	21.50	35.80	30.50	31.90	27.70	27.70	25.80	20.20	17.40	22.70	46.00	24.90	27.00	23.00	14.60	32.90	29.70	37.40	31.00	27.30	21.00				63.00
Ammonium NH4 Lange Moyen	mg/l	19.80	17.80	37.60	22.00	19.30	14.80	16.10	16.10	22.50	22.60	22.70	18.50	18.50	18.80	16.50	12.10	16.40	24.90	17.50	18.50	12.20	10.60	20.20	21.50	25.60	21.50	18.90	15.80				19.26

Sortie déc. lamellaire

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	0.00	4.70	0.00	6.40	6.40	1.60	1.70	5.10	5.00	6.00	5.20	5.90	5.70	5.50	4.80	4.30	4.00	0.40	5.10	4.30	3.20	3.10	4.10	4.80	4.70	4.60	4.50	4.40				0.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	8.90	8.10	8.70	8.70	7.90	7.70	7.30	7.30	7.40	7.60	7.10	7.00	6.80	6.40	6.30	6.00	6.10	6.40	6.20	6.10	5.70	5.30	5.60	5.40	5.60	5.50	5.30	4.90				8.90
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	6.00	6.90	7.10	7.60	7.10	5.80	6.10	6.30	6.70	6.80	6.60	6.40	6.20	5.90	5.80	5.10	5.40	5.10	5.60	5.50	4.70	4.50	5.10	5.20	5.20	5.10	4.90	4.60				5.83

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28				Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	0.00	6.50	0.00	8.90	8.40	1.90	2.10	7.70	7.20	9.70	7.90	9.60	8.30	8.60	7.70	6.40	6.00	0.00	7.90	7.20	4.60	4.20	6.50	8.60	8.90	8.30	8.50	7.90				0.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	13.60	12.20	15.30	15.30	12.90	12.60	11.50	11.10	13.00	13.80	12.80	12.50	12.10	11.40	10.90	10.10	10.50	12.90	11.30	11.50	10.30	9.10	11.40	11.10	12.40	11.70	11.00	10.00				15.30
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	10.60	10.10	11.30	12.10	11.10	9.10	9.30	9.50	11.20	11.60	11.40	10.80	10.40	10.30	9.70	8.10	9.10	9.40	9.70	9.90	8.00	7.40	9.60	10.10	10.80	10.50	9.80	9.20				10.00

Cellule 6

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				1.00

Sortie biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Sa 5	Di 6	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Sa 12	Di 13	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Sa 19	Di 20	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Sa 26	Di 27	Lu 28				Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																