Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l							194.0		254.0		504.0			369.0		252.0		264.0			385.0		367.0		369.0			297.0		361.0		328.7
DBO5	mg/l									135							150							225							210		180
Phosphore total	mg/l							2.75		3.01		5.88			5.15		4.35		4.74			5.79		6.05		6.72			4.31		5.61		4.94
Orthophosphate	mg/l									1.71							1.66							2.38							2.40		2.04
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l									15.40							17.10							28.20							27.80		22.13
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l									62.70							73.90							104.00							97.00		84.40
DCO/DBO										1.9							1.7							1.6							1.7		1.7
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l									1.14							0.93							0.39							0.53		0.75
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l									0.18							0.15							0.12							0.15		0.15

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l							194.0		254.0		504.0			369.0		252.0		264.0			385.0		367.0		369.0			297.0		361.0		328.7
DBO5	mg/l									135							150							225							210		180
Phosphore total	mg/l							2.75		3.01		5.88			5.15		4.35		4.74			5.79		6.05		6.72			4.31		5.61		4.94
Orthophosphate	mg/l									1.71							1.66							2.38							2.40		2.04
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l									15.40							17.10							28.20							27.80		22.13
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l									62.70							73.90							104.00							97.00		84.40
DCO/DBO										1.9							1.7							1.6							1.7		1.7
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l									1.14							0.93							0.39							0.53		0.75
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l									0.18							0.15							0.12							0.15		0.15

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l							65.0		48.0		65.0																					59.3
DCO	mg/l							146.0		110.0		151.0			141.0		101.0		106.0			138.0		148.0		168.0			133.0		179.0		138.3
DBO5	mg/l									54							56							90							110		78
Phosphore total	mg/l							1.79		1.31		1.92			1.96		1.69		1.56			2.13		2.55		2.83			2.24		2.21		2.02
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l									14.80							20.50							37.80							26.90		25.00
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l	9.5	5.0	17.0	6.5			8.0	6.0	6.5	9.5	8.0			3.5	10.5	8.5	4.5	8.5			7.0	7.0	6.5	7.5	7.5			14.0	8.0	8.5		8.1
DCO	mg/l							28.0		27.5		32.3			22.0		27.0		33.0			28.0		29.0		35.0			37.0		26.0		29.5
DBO5	mg/l									6							7							8							8		7
Phosphore total	mg/l							0.50		0.47		0.66			0.46		0.47		0.42			0.51		0.55		0.65			0.69		0.62		0.55
Orthophosphate	mg/l									0.27							0.25							0.46							0.46		0.36
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l									1.15							2.14							1.10							1.31		1.43
DOC	mg/l									6.66							6.92							9.52							7.49		7.65
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l									13.20							18.20							29.90							22.20		20.88
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l									0.04							0.11							0.08							0.08		0.08

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.40	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	0.40	0.20	0.50	0.20	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.60	0.60	0.30	0.40		0.20

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	1.20	0.70	7.50	0.60	4.90	3.80	3.60	2.60	13.30	1.10	9.90	2.10	4.70	0.70	1.90	14.10	1.10	0.80	5.50	0.80	0.70	2.00	2.20	7.30	0.80	4.20	11.50	2.60	0.70	0.70		14.10
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.60	0.60	1.40	0.60	0.80	0.80	0.70	0.60	1.10	0.60	2.00	0.80	0.90	0.70	0.70	1.20	0.70	0.70	0.80	0.70	0.70	0.70	0.80	1.10	0.60	1.00	2.20	0.70	0.60	0.60		0.87
Ammonium NH4 Lange Min	mg/l	10.50	8.20	8.40	0.20	5.40	8.90	0.20	0.30	0.40	0.30	14.20	0.30	10.40	2.70	8.20	7.10	0.20	5.10	6.30	13.70	10.00	5.50	9.80	19.40	14.10	25.60	21.40	5.80	1.10	10.80		0.20
Ammonium NH4 Lange Max	mg/l	41.30	50.60	56.30	37.80	53.10	51.90	22.70	41.90	32.50	67.00	73.60	58.60	58.00	35.50	38.20	48.40	51.60	50.90	51.90	45.10	37.20	55.90	56.00	65.80	100.30	100.30	84.10	36.60	33.20	34.30		100.30
Ammonium NH4 Lange Moyen	mg/l	28.50	32.20	25.60	18.40	32.40	28.80	16.20	25.00	16.80	29.20	31.60	30.50	27.40	27.40	25.80	25.40	16.50	22.30	18.50	28.80	28.20	30.70	34.10	36.70	36.40	43.20	40.50	19.40	21.60	26.50		27.49

Sortie déc. lamellaire

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																7034.3																7034.30
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	5.80	5.60	4.00	3.30	5.20	4.00	3.60	4.40	0.80	4.50	4.20	0.00	6.20	7.90	6.40	0.10	3.60	6.80	4.60	7.50	7.80	7.30	7.50	7.40	7.30	7.10	7.00	3.60	3.80	6.30		0.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	6.40	6.10	105.00	5.40	5.70	5.70	5.00	5.20	4.90	5.10	5.10	104.90	10.80	9.70	9.50	9.50	8.90	9.20	9.10	9.20	8.60	8.60	105.00	8.70	8.40	8.20	8.10	7.50	6.90	7.10		105.00
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	6.10	5.90	11.60	4.90	5.40	5.20	4.60	4.90	4.30	4.80	4.70	8.00	8.70	8.90	8.50	8.50	5.90	8.10	6.70	8.40	8.20	8.00	10.80	8.10	7.80	7.70	7.50	6.20	6.30	6.70		7.05

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	13.70	14.40	8.90	7.10	13.90	9.20	8.10	10.50	2.20	13.10	11.20	0.00	10.00	13.90	10.30	0.40	5.90	11.70	7.50	14.20	15.70	13.90	14.60	15.30	15.60	14.30	15.30	6.80	6.30	14.00		0.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	18.90	18.00	105.00	15.20	18.70	19.30	13.50	17.30	14.40	18.30	19.40	22.80	25.30	19.80	20.40	21.00	19.60	21.20	23.00	23.70	20.50	22.20	105.00	25.10	23.10	23.90	24.60	18.70	15.70	18.30		105.00
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	16.30	16.10	20.80	11.90	15.80	15.50	11.60	14.30	11.40	14.60	15.50	16.70	16.70	16.70	16.30	16.90	10.00	16.20	12.10	18.90	18.10	17.80	21.90	20.30	19.10	19.40	19.40	13.30	13.30	15.90		16.09

Cellule 6

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20

Sortie biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Lu 1	Ma 2	Me 3	Je 4	Ve 5	Sa 6	Di 7	Lu 8	Ma 9	Me 10	Je 11	Ve 12	Sa 13	Di 14	Lu 15	Ma 16	Me 17	Je 18	Ve 19	Sa 20	Di 21	Lu 22	Ma 23	Me 24	Je 25	Ve 26	Sa 27	Di 28	Lu 29	Ma 30		Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																