Entrée STEP

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l	208.0			295.0		192.0		182.0			201.0		77.0		109.0			101.0		104.0		115.0			129.0		193.0		179.0			160.4
DBO5	mg/l						115							32							60							110					79
Phosphore total	mg/l	3.40			4.79		3.00		2.73			2.74		0.81		1.12			1.31		1.52		2.03			1.61		3.01		3.04			2.39
Orthophosphate	mg/l						0.93							0.44							0.61							0.99					0.74
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l						8.41							2.85							6.27							10.40					6.98
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l						54.90							23.10							30.20							55.00					40.80
DCO/DBO							1.7							2.4							1.7							1.8					1.9
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l						1.19							2.53							1.82							1.27					1.70
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l						0.13							0.09							0.16							0.19					0.14

Canal d'orage

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
DCO	mg/l	208.0			295.0		192.0		182.0			201.0		77.0		109.0			101.0		104.0		115.0			129.0		193.0		179.0			160.4
DBO5	mg/l						115							32							60							110					79
Phosphore total	mg/l	3.40			4.79		3.00		2.73			2.74		0.81		1.12			1.31		1.52		2.03			1.61		3.01		3.04			2.39
Orthophosphate	mg/l						0.93							0.44							0.61							0.99					0.74
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l						8.41							2.85							6.27							10.40					6.98
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l						54.90							23.10							30.20							55.00					40.80
DCO/DBO							1.7							2.4							1.7							1.8					1.9
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l						1.19							2.53							1.82							1.27					1.70
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l						0.13							0.09							0.16							0.19					0.14

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l	99.0			119.0		97.0		96.0			98.0		46.0		68.0			70.0		69.0		75.0			78.0		103.0		87.0			85.0
DBO5	mg/l						48							23							36							56					41
Phosphore total	mg/l	1.68			1.63		1.50		1.47			1.35		0.64		0.99			1.03		1.11		1.29			1.14		1.76		1.61			1.32
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l						8.88							3.30							6.62							12.70					7.88
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																

Sortie DP

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Sortie exutoire

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l	3.0			5.0	8.0	9.5	6.0	5.0			4.5	7.0	3.5	15.0	7.0			6.5	13.5	3.5	9.0	4.0			4.0	7.5	6.5	9.0	7.5			6.9
DCO	mg/l	20.0			25.0		30.0		34.0			20.0		15.0		16.0			21.0		19.0		20.0			19.0		26.0		26.0			22.4
DBO5	mg/l						10							5							6							6					7
Phosphore total	mg/l	0.43			0.49		0.36		0.31			0.26		0.10		0.26			0.34		0.41		0.53			0.36		0.46		0.61			0.38
Orthophosphate	mg/l						0.21							0.10							0.46							0.44					0.30
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l						2.22							0.95							1.00							2.23					1.60
DOC	mg/l						7.80							6.19							6.84							7.62					7.11
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l						6.27							4.22							6.42							10.70					6.90
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l						0.07							0.05							0.05							0.12					0.07

Sortie Actiflo

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	-0.90	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	-0.90

Eaux brutes biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79
Ammonium NH4 Lange Min	mg/l	0.70	1.60	0.80	1.00	1.00	0.60	0.00	0.70	1.00	0.50	0.70	0.60	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	0.60	0.70	0.70	0.60	0.80	0.70	0.70	2.30	1.00	0.00
Ammonium NH4 Lange Max	mg/l	20.30	42.00	27.10	30.30	35.20	21.40	26.90	26.00	32.30	25.00	17.80	40.20	5.00	19.60	6.00	28.10	9.70	9.70	10.80	10.20	23.50	14.20	21.80	15.50	10.10	28.00	19.00	20.90	20.40	20.40	25.50	42.00
Ammonium NH4 Lange Moyen	mg/l	13.00	23.20	17.20	17.10	19.80	9.50	15.70	12.50	19.40	12.00	10.40	14.80	2.90	7.40	4.10	9.90	5.30	5.10	6.40	5.70	10.50	7.20	12.40	7.70	6.90	14.60	12.70	11.90	12.90	10.60	11.40	11.30

Sortie déc. lamellaire

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																

Cellule 2

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	105.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	105.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.53
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	5.10	5.00	4.90	4.80	4.60	0.40	0.00	0.50	2.90	1.50	1.80	0.90	1.00	0.90	0.70	0.80	0.90	0.70	0.60	0.40	0.40	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	7.00	7.90	7.20	6.40	5.60	5.10	4.60	4.30	3.70	3.50	2.80	2.30	1.40	2.00	1.60	1.90	1.60	1.30	1.40	1.10	1.00	0.80	0.70	0.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	7.10	7.90
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	5.90	7.00	6.30	5.70	5.30	3.50	3.90	3.60	3.50	2.70	2.40	1.90	1.20	1.60	1.20	1.50	1.20	1.00	1.00	0.80	0.80	0.50	0.50	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	5.30	2.35

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
Nitrates (N-NO3) Labo	mg/l																																
Nitrites (N-NO2) Labo	mg/l																																

Cellule 3

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-5.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	-2.20	-2.30	-2.20	-2.20	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	-4.30	-4.40	-4.50	-4.30	-4.40	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.04
Nitrate (N-NO3) Min	mg/l	7.20	7.60	8.20	7.70	7.40	0.40	0.00	0.60	6.70	3.80	4.20	3.40	3.50	3.10	3.10	3.80	4.50	4.10	4.00	4.00	4.10	4.10	4.20	3.30	3.60	4.40	4.40	3.40	4.00	0.00	5.00	0.00
Nitrate (N-NO3) Max	mg/l	10.40	15.40	13.10	11.70	12.40	10.80	11.00	10.10	10.90	10.10	8.50	9.00	5.10	7.90	5.90	8.70	6.80	6.50	7.10	6.30	7.90	6.60	7.50	6.60	5.90	7.40	6.70	6.10	5.70	10.60	11.00	15.40
Nitrate (N-NO3) Moyen	mg/l	8.60	12.10	10.50	9.70	10.50	6.30	8.70	7.80	9.00	7.20	7.00	6.70	4.40	6.10	4.80	6.60	5.40	5.10	5.60	5.00	6.20	5.20	6.10	4.70	4.80	5.90	5.70	5.10	5.10	6.40	7.70	6.77

Cellule 6

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
Mesures																																	
Ammonium (N-NH4) Min	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Ammonium (N-NH4) Max	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	105.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	105.00
Ammonium (N-NH4) Moyen	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.53

Sortie biostyr

Groupe / paramètre	Unité	Je 1	Ve 2	Sa 3	Di 4	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Sa 10	Di 11	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Sa 17	Di 18	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Sa 24	Di 25	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30	Sa 31	Valeur mens.
Analyses																																	
Matière en suspension	mg/l																																
DCO	mg/l																																
DBO5	mg/l																																
Phosphore total	mg/l																																
Orthophosphate	mg/l																																
Ammonium (N-NH4) Labo	mg/l																																
DOC	mg/l																																
Carbone organique Total (TOC)	mg/l																																